



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  
КАМЕНСКОМУ РАЙОНУ

ул. Садовая, 43, п. Глубокий, Ростовская область, 347850

Телефоны: 95-3-03 факс: 95-3-03

E-mail: [57gpp\\_rnd@mchs.ru](mailto:57gpp_rnd@mchs.ru)

«Единый «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по  
Ростовской области» - (863) 239-99-99

ул. Театральная, 45,  
х. Старая Станица  
Каменский район,  
Ростовская область.

Директору МБУК ССП «Старостаничный  
СДК и КУ»

Погосовой Л.А.

«24» 01 2015 год № 38  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

пос. Глубокий  
(наименование населенного пункта)

«24» 01 2015г.

Я, Государственный инспектор Каменского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Подгорнов Александр Иванович

(должность, специальное звание, Ф.И.О. лица, вносящего представление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении и постановление о назначении административного наказания № 190-13/2015/Б от «24» 01 2015г.,

### УСТАНОВИЛ:

«24» 01 2015 года в ходе проведения плановой проверки за выполнением обязательных требований пожарной безопасности на Вашем объекте Диченском сельском доме культуры муниципального бюджетного учреждения культуры Старостаничного сельского поселения «Старостаничный сельский Дом Культуры и клубные учреждения», расположенном по адресу: Каменский район, х. Дический, ул. Левитана, 45 А директор Муниципальное бюджетное учреждение культуры Старостаничного сельского поселения «Старостаничный сельский Дом Культуры и клубные учреждения» Погосова Лидия Александровна, нарушила требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390, а именно:

Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII к ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.12г. № 390, (п. 2 ПП 390 от 25.04.2012); Не проведено обучение мерам пожарной безопасности лиц работающих в СДК, (п. 3 ПП 390 от 25.04.2012); На видных местах в помещениях не вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, (п. 6 ПП 390 от 25.04.2012); Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре, (п. 7 ПП 390 от 25.04.2012); На объекте защиты не регламентирован режим курения табака. Места, специально отведенные для курения табака не обозначены знаками «Место для курения», (п. 14 ПП 390 от 25.04.2012); На дверях котельной

класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (п. 20 ПП 390 от 25.04.2012); В помещении котельной, кинобудки, на сцене электросветильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (п. 42 ПП 390 от 25.04.2012); Огнетушители размещены не на видных местах. (п. 480 ПП 390 от 25.04.2012); Часть огнетушителей установленных на объекте не имеют порядковых номеров. (п. 475 ПП 390 от 25.04.2012); Огнетушитель установленный в пожарном щите не исправен (находится без раструба). (п. 478 ПП 390 от 25.04.2012); Отсутствуют ежеквартальные акты проверок работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре. (п. 61 ПП 390 от 25.04.2012); Отсутствует годовой план-график по проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. (п. 63 ПП 390 от 25.04.2012); У приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует инструкция о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. (п. 64 ПП 390 от 25.04.2012); Отсутствуют подтверждающие документы по проведению проверки исправности отопительного котла и состоянии дымовых и вентиляционных каналов. (п. 81 ПП 390 от 25.04.2012); Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения. (п. 21 ПП 390 от 25.04.2012); Не проведена обработка горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. (п. 108 ПП 390 от 25.04.2012)

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении мною было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 6000 рублей на должностное лицо.

Причинами и условиями совершения административного правонарушения явилось недостаточное внимание уделяемое со стороны должностных лиц Вашего учреждения, вопросам обеспечению мер организационного характера, выделению необходимых финансовых средств, направленных на своевременное выполнение и соблюдение правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390, а также других нормативных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности в Вашем учреждении.

Учитывая изложенное, руководствуясь частью 1 статьи 29.13 КоАП РФ, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 КоАП РФ месячный срок.

Государственный инспектор  
Каменского района по пожарному надзору



Подгорнов А.И.